



CONCURSO: RMR-1301

Interconexión Rincón Santa María - Resistencia - Línea II

Capítulo V - Anexo A - Planilla de Cotización Suministro Origen Nacional

PROPONENTE:

CONCURSO N°:

ITEM N°	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
10	SECCIONADOR TRIPOLAR DE 500KV PANTOGRAFO VERTICAL SIN PUESTA A TIERRA Seccionador tripolar; tipo pantógrafo o semipantógrafo; contactos principales en línea vertical; 3150 A. ET RESISTENCIA 500KV	UN	2		
20	SECCIONADOR TRIPOLAR DE 500KV SEMIPANTOGRAFO HORIZONTAL SIN PUESTA A TIERRA Seccionador tripolar sin cuchillas P.A.T.; tipo polos paralelos; contactos principales en línea horizontal; 3150 A. ET RESISTENCIA 500KV	UN	6		
30	SECCIONADOR TRIPOLAR DE 500KV SEMIPANTOGRAFO HORIZONTAL CON PUESTA A TIERRA Seccionador tripolar con cuchillas P.A.T.; tipo polos paralelos; contactos principales en línea horizontal; 3150 A. ET RESISTENCIA 500KV	UN	1		
40	SECCIONADOR UNIPOLAR DE 500KV VERTICAL CON PUESTA A TIERRA Seccionador unipolar para P.A.T.; contactos en línea vertical. ET RESISTENCIA 500KV	UN	7		
50	POLO COMPLETO SECC 1P 500KV VERT Polo completo Seccionador Pantografo Vertical REPUESTOS ET RESISTENCIA 500KV	UN	1		
60	JGO CONTACTOS POT P/SECC 3P 500KV HOR Juego de contactos de potencia tripolar (incluido contracontacto) para Seccionador Pantografo Vertical REPUESTOS ET RESISTENCIA 500KV	UN	1		
70	ARMARIO CONJUNCION P/SECC 3P 500KV HOR Armario de conjunción completo con sus componentes para Seccionador Pantografo Vertical REPUESTOS ET RESISTENCIA 500KV	UN	1		
80	CAJA ACC CUCH PRINC SECC 1P 500KV VERT Caja de accionamiento completa (1 fase) con sus componentes para Seccionador Pantografo Vertical REPUESTOS ET RESISTENCIA 500KV	UN	1		
90	POLO COMPLETO P/SECC 3P 500KV HOR Polo completo Seccionador Pantografo Horizontal s/PAT REPUESTOS ET RESISTENCIA 500KV	UN	1		
100	JGO CONTACTOS POT P/SECC 3P 500KV HOR Juego de contactos de potencia tripolar (incluido contracontacto) Seccionador Pantografo Horizontal s/PAT REPUESTOS ET RESISTENCIA 500KV	UN	1		
110	ARMARIO CONJUNCION P/SECC 3P 500KV HOR Armario de conjunción completo con sus componentes Seccionador Pantografo Horizontal s/PAT REPUESTOS ET RESISTENCIA 500KV	UN	1		
120	CAJA ACC CUCH PRINC SECC 3P 500KV HOR Caja de accionamiento completa (1 fase) con sus componentes Seccionador Pantografo Horizontal s/PAT REPUESTOS ET RESISTENCIA 500KV	UN	1		
130	POLO COMPLETO P/SECC 3P 500KV HOR Polo completo Seccionador Pantografo Horizontal c/PAT REPUESTOS ET RESISTENCIA 500KV	UN	1		
140	JGO CONTACTOS POT P/SECC 3P 500KV HOR Juego de contactos de potencia tripolar (incluido contracontacto) Seccionador Pantografo Horizontal c/PAT REPUESTOS ET RESISTENCIA 500KV	UN	1		
150	ARMARIO CONJUNCION P/SECC 3P 500KV HOR Armario de conjunción completo con sus componentes Seccionador Pantografo Horizontal c/PAT REPUESTOS ET RESISTENCIA 500KV	UN	1		
160	CAJA ACC CUCH PRINC SECC 3P 500KV HOR Caja de accionamiento completa (1 fase) con sus componentes Seccionador Pantografo Horizontal c/PAT REPUESTOS ET RESISTENCIA 500KV	UN	1		
170	POLO COMPLETO SECC 1P 500KV PAT Polo completo Seccionador unipolar para P.A.T REPUESTOS ET RESISTENCIA 500KV	UN	1		
180	JGO CONTACTOS POT SECC 1P 500KV P/PAT Juego de contactos de potencia tripolar (incluido contracontacto) Seccionador unipolar para P.A.T REPUESTOS ET RESISTENCIA 500KV	UN	1		
190	ARMARIO CONJUNCION P/SECC 3P 500KV HOR Armario de conjunción completo con sus componentes Seccionador unipolar para P.A.T REPUESTOS ET RESISTENCIA 500KV	UN	1		
200	CAJA ACC CUCH PRINC SECC 1P 500KV PAT Caja de accionamiento completa (1 fase) con sus componentes Seccionador unipolar para P.A.T REPUESTOS ET RESISTENCIA 500KV	UN	1		



CONCURSO: RMR-1301

Interconexión Rincón Santa María - Resistencia - Línea II

Capítulo V - Anexo A - Planilla de Cotización Suministro Origen Nacional

PROPONENTE:
CONCURSO N°:

ITEM N°	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
210	SECCIONADOR TRIPOLAR DE 500KV SEMIPANTOGRAFO HORIZONTAL SIN PUESTA A TIERRA Seccionador tripolar sin cuchillas P.A.T.; tipo polos paralelos; contactos principales en línea horizontal; 3150 A. ET RINCON 500/132KV	UN	4		
230	SECCIONADOR UNIPOLAR DE 500KV VERTICAL CON PUESTA A TIERRA Seccionador unipolar para P.A.T.; contactos en línea vertical. ET RINCON 500/132KV	UN	7		
240	POLO COMPLETO P/SECC 3P 500KV HOR Polo completo Seccionador Pantograf o Horizontal s/PAT REPUESTOS ET RINCON 500/132KV	UN	1		
250	JGO CONTACTOS POT P/SECC 3P 500KV HOR Juego de contactos de potencia tripolar (incluido contracontacto) Seccionador Pantograf o Horizontal s/PAT REPUESTOS ET RINCON 500/132KV	UN	1		
260	ARMARIO CONJUNCION P/SECC 3P 500KV HOR Armario de conjunción completo con sus componentes Seccionador Pantograf o Horizontal s/PAT REPUESTOS ET RINCON 500/132KV	UN	1		
270	CAJA ACC CUCH PRINC SECC 3P 500KV HOR Caja de accionamiento completa (1 fase) con sus componentes Seccionador Pantograf o Horizontal s/PAT REPUESTOS ET RINCON 500/132KV	UN	1		
320	POLO COMPLETO SECC 1P 500KV PAT Polo completo Seccionador unipolar para P.A.T REPUESTOS ET RINCON 500/132KV	UN	1		
330	JGO CONTACTOS POT P/SECC 3P 500KV HOR Juego de contactos de potencia tripolar (incluido contracontacto) Seccionador unipolar para P.A.T REPUESTOS ET RINCON 500/132KV	UN	1		
340	ARMARIO CONJUNCION P/SECC 3P 500KV HOR Armario de conjunción completo con sus componentes Seccionador unipolar para P.A.T REPUESTOS ET RINCON 500/132KV	UN	1		
350	CAJA ACC CUCH PRINC SECC 1P 500KV PAT Caja de accionamiento completa (1 fase) con sus componentes Seccionador unipolar para P.A.T REPUESTOS ET RINCON 500/132KV	UN	1		
360	SUPERVISION MONTAJE Y PES ET RESISTENCIA 500/132KV	UP	1		
370	SUPERVISION Y MONTAJEY PES ET RINCON 500/132KV	UP	1		
390	SECCIONADOR TRIPOLAR DE 500KV SEMIPANTOGRAFO HORIZONTAL CON PUESTA A TIERRA Seccionador tripolar con cuchillas P.A.T.; tipo polos paralelos; contactos principales en línea horizontal; 3150 A. ET RINCON 500/132KV	UN	1		
400	POLO COMPLETO PARA SECCIONADOR TRIPOLAR 500KV HORIZONTAL Polo completo Seccionador Pantograf o Horizontal c/PAT REPUESTOS ET RINCON 500/132KV	UN	1		
410	JUEGO CONTACTOS DE POTENCIA PARA SECCIONADOR TRIPOLAR 500KV HORIZONTAL Juego de contactos de potencia tripolar (incluido contracontacto) Seccionador Pantograf o Horizontal c/PAT REPUESTOS ET RINCON 500/132KV	UN	1		
420	ARMARIO CONJUNCION PARA SECCIONADOR TRIPOLAR 500KV HORIZONTAL Armario de conjunción completo con sus componentes Seccionador Pantograf o Horizontal c/PAT REPUESTOS ET RINCON 500/132KV	UN	1		
430	CAJA ACCIONAMIENTO DE CUCHILLA PRINCIPAL PARA SECCIONADOR TRIPOLAR 500KV HORIZONTAL Caja de accionamiento completa (1 fase) con sus componentes Seccionador Pantograf o Horizontal c/PAT REPUESTOS ET RINCON 500/132KV	UN	1		

Precio Total Oferta sin IVA:

IVA (.....%):.....

Total IVA Incluido:.....

Nota aclaratoria N° 1: Todos los elementos cotizados deben estar de acuerdo con la Especificación Técnica E-EQAT-5-00-Q-ET-002-EO

Nota aclaratoria N° 2: Cotización de repuestos : El presente pedido de precios presenta solicitud de precios unitarios para cada uno de los repuestos

Nota aclaratoria N° 3 : Las características de los elementos de repuestos deben ser acorde a los elementos instalados conforme a fabricación.

Nota aclaratoria N° 4: El suministro será inspeccionado por personal de Calidad de INTESAR y/o Transener.



CONCURSO: RMR-1301

Interconexión Rincón Santa María - Resistencia - Línea II

Capítulo V - Anexo A - Planilla de Cotización Suministro Origen Nacional

PROPONENTE:

CONCURSO N°:

ITEM N°	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
<p><i>Nota aclaratoria N°5:</i> Se debe considerar que la vinculación entre las cajas polares y la caja Tripolar debe ser realizada mediante cables con fichas macho/hembra (Harting o similar). Se debe considerar la provisión de las fichas y cables apantallados como así también el armado de los mismos.</p> <p>Las distancias entre polos de los montajes de seccionadores tomadas son las siguientes:</p> <p><i>**La primer magnitud corresponde a la distancia entre el polo extremo y el central., la 2° entre el polo central y el polo cercano a la caja y la 3° entre el polo mas cercano a la caja y la caja conjunción. "Las dimensiones expresadas en metros y están consideradas las subidas y bajadas "</i></p> <p>SPP s/PaT 14.00 – 14.00 – 6.00 SPP c/PaT 14.00 – 14.00 – 10.00 SPV 20.00 – 23.00 – 10.00 s/PaT 14.00 – 14.00 – 6.00</p>					
Documentación a presentar con la oferta / al ser adjudicado :					
a) Manuales y /ó folletos del equipo					
b) Protocolos de ensayos de Rutina					
c) Ensayos de tipo (Exigido por el Pliego de Especificaciones Técnicas)					
d) PDTG					
e) Planos definitivo, conforme a fabricación					