

CONCURSO DE PRECIOS N° RMR - 1310

CABLE OPGW Y SU MORSETERIA

CIRCULAR N° 5

Mediante la presente, se comunica a los Oferentes que para el estudio y presentación de Propuestas, deberán tener en cuenta la presente Circular, la cuál pasa a formar parte de las Bases del Concurso del título.

ACLARACIONES

1. Por la presente se realiza la siguiente aclaración derivada de una consulta de los posibles Oferentes:

Consulta N° 1.

En vuestras especificaciones se solicita cable OPGW con “doble” corona; esta construcción resultaría un cable de mayor diámetro exterior y peso con el que sería imposible cumplir con el límite indicado de carga y tiro máximo aplicable para las estructuras (ver punto 1.5 de las planillas de datos técnicos garantizados).

Por consiguiente, consultamos si aceptan presentar como oferta básica, cable con “simple” corona y que cumpla con los requerimientos estructurales o necesariamente debemos remitirnos a vuestra circular N°3 y en ese caso, la oferta básica excedería lo especificado para las estructuras.

Respuesta: El pliego y el operador de las LEAT de 500 KV, son inflexibles frente a esto. Las especificaciones que sacaron en el Pliego se tratan de requerimientos de máxima, los cuales podrían ser algo flexibles en relación a la parte óptica del cable, según Circular 3, no así para la parte mecánica ni eléctrica del mismo.