



CONCURSO: RMR-1331

Interconexión Rincón Santa María - Resistencia - Línea II

Capítulo V - Anexo A - Planilla de Cotización Suministro Origen Extranjero

PROPONENTE:

CONCURSO N°:

ITEM N°	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	P.Unit. FOB	P.Total FOB	P.Unit. CFR	P.Total CFR	P. Unit DAP	P.Total DAP
10	Conjunto de herrajes para cadena de retención doble, con derivación. morsa a compresión, regulación fina de flecha, con anillo en ambos extremos, para dos conductores Al 1265mm ² separados 400mm, vinculación a viga con grillete ø3/4". Aislador a rotula U120B, carga de rotura del conjunto: 240 kN, carga de deslizamiento de la grapa individual: 171 kN Cantidad= 9 Repuestos (10%)=1 ET Resistencia	UN.	10						
20	Conjunto de herrajes para cadena de retención doble, sin derivación. morsa a compresión, regulación fina de flecha, con anillo en ambos extremos, para dos conductores Al 1265mm ² separados 400mm, vinculación a viga con grillete ø3/4". Aislador a rotula U120B, carga de rotura del conjunto: 240kN, carga de deslizamiento de la grapa individual: 171 kN Cantidad=12 Repuestos (10%)=1 ET Resistencia	UN	13						
30	Conjunto de herrajes para cadena de suspensión simple, con morsa para dos cables de aluminio de 1265mm ² separados 400mm y dos cables de derivación vertical Al 1265mm ² (In=1600A por conductor), con anillos en ambos extremos, Aislador a rotula U120B, carga de rotura del conjunto: 120 kN, carga de deslizamiento de la grapa individual: 10 kN. vinculación a viga con grillete ø3/4". Cantidad= 7 Repuestos (10%)=1 ET Resistencia	UN	8						
40	CADENA SUSPENSION S 500KV 2X1265 S400 Conjunto de herrajes para cadena de suspensión simple, con morsa para dos cables pasantes de aluminio de 1265mm ² separados 400mm. (In=1600A por conductor), con anillos en ambos extremos, Aislador a rotula U120B, carga de rotura del conjunto: 120 kN, carga de deslizamiento de la grapa individual: 10 kN. vinculación a viga con grillete ø3/4". Cantidad= 3 Repuestos (10%)=1 ET Resistencia	UN	4						
50	Conjunto de herrajes para retención del cable de guardia de acero galvanizado 70mm ² (ø10.5mm), morsa abulonda para cable pasante, vinculación a viga con grillete ø5/8", carga de deslizamiento 85% CMRC, con grapa unifilar para el cable y bulon de fijacion (BSW 1/2"x2-1/4" long.) Cantidad playa 500kV= 9 Repuestos (10%)=1 ET Resistencia	UN	10						



CONCURSO: RMR-1331

Interconexión Rincón Santa María - Resistencia - Línea II

Capítulo V - Anexo A - Planilla de Cotización Suministro Origen Extranjero

PROPONENTE:

CONCURSO N°:

ITEM N°	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	P.Unit. FOB	P.Total FOB	P.Unit. CFR	P.Total CFR	P. Unit DAP	P.Total DAP
60	Separador rígido de aluminio para dos conductores de AL 1265mm2 separados 400mm, Tension 500kV (Estos separadores son para el antenado superior, cuellos muertos y conexionado entre equipos) Cantidad= 550 Repuestos (10%)=50 ET Resistencia	UN	600						
70	Grapa de retencion a compresion con regulacion fina de flecha, sin derivacion, para cable de Al 1265mm2 Tension de rotura 120kN ET Resistencia	UN	2						
80	Grapa de retencion a compresion con regulacion fina de flecha, sin derivacion, para cable de Al 1265mm2 Tension de rotura 120kN ET Resistencia	UN	2						
90	CADENA DE RETENCION CUADRUPLE 500KV 4XPEACE RIVER MODIFICADO SEPARACION 450mm MORSA A COMP, REGULACION FINA DE FLECHA, ANILLOS EN AMBOS EXTREMOS. CON GRILLETE RECTO A PERNO C/TUERCA 3/4". ET Rincon Santa María	UN	8						
100	RETENCION A UN LADO PARA CABLE DE ACERO GALVANIZADO ø9-11,5mm CON REGULACION FINA DE FLECHA.CON GRILLETE RECTO A PERNO C/TUERCA 3/4" ET Rincon Santa María	UN	6						
110	RETENCION A UN LADO PARA CABLE DE ACERO GALVANIZADO ø9-11,5mm CON GRILLETE RECTO A PERNO C/TUERCA 3/4" ET Rincón Santa María	UN	6						
120	ESPACIADOR RIGIDO 4XPEACE RIVER MODIFICADO SEPARACION 450mm	UN	18						
130	SEPARADOR RIGIDO CABLE 2X1265 S400	UN	60						

Precio Total Oferta FOB:

Precio Total Oferta CFR:

Precio Total Oferta DAP:

Nota aclaratoria N°1 : SE DEBE CUMPLIR EN UN TODO CON LA ESPECIFICACIÓN TÉCNICA COMPREDIDA EN EL CAPITULO IV

Nota aclaratoria N°2 : El suministro será inspeccionado por personal de Calidad de INTESAR y/o Transener.

Los costos asociados en los ensayos propiamente dicho y el material destruido en los ensayos, serán incluidos en los precios cotizados



CONCURSO: RMR-1331

Interconexión Rincón Santa María - Resistencia - Línea II

INTESAR S.A.

Capítulo V - Anexo A - Planilla de Cotización Suministro Origen Extranjero

PROPONENTE:

CONCURSO N°:

ITEM N°	DESCRIPCION	UNID.	CANTIDAD	P.Unit. FOB	P.Total FOB	P.Unit. CFR	P.Total CFR	P. Unit DAP	P.Total DAP
	Documentación a presentar con la oferta / al ser adjudicado : a) Manuales y/ó folletos del equipo b) Protocolos de ensayos de Rutina c) Ensayos de tipo (Exigido por el Pliego de Especificaciones Técnicas) d) PDTG e) Planos definitivo, conforme a fabricación								